

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.

Velvarská 9 - Podhořany
277 51 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobci:

trubek: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH&Co.,
Hellinger Strasse 1, D/97486 Königsberg, SRN
 kovové tvarovky: I.V.A.R., S.p.A., Via IV Novembre 181,
Prevalle (BS), Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

Vícevrstvé trubky PE-Xb/Al/PE-HD, typ ALPEX-GAS a kovové tvarovky o rozměru d 20 mm, d 26 mm, d 32 mm.

Popis a určení výrobku:

Pro domovní rozvody topných plynů (zemní plyn, bioplyn, plynná fáze propanu) od HUP ke spotřebiči v souladu s TPG 704 03 a PTN 704 05, maximální provozní tlak: 5 bar, rozsah přípustných provozních teplot: -20 až +60 °C. Při použití výrobku je nezbytné se řídit příslušnými normami a předpisy pro instalaci.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády 312/2005 Sb.

Seznam technických předpisů, technických norem:

ČSN EN ISO 3126; ČSN EN ISO 17484, příloha E; ČSN ISO 17484-1, příloha G; ČSN EN ISO 1167-1,2.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Institut pro testování a certifikaci a. s. Zlín, autorizovaná osoba č. 224, který vydal stavební technické osvědčení č. STO-AO 224-582/2013/b ze dne 31. 10. 2019, závěrečný protokol č. 7935 01766/2019 ze dne 31. 10. 2019, certifikát č. 13 0859 V/AO/b vydaný dne 31. 10. 2019; zprávu o dohledu nad certifikovaným výrobkem č.j. 3435 07926/2019 ze dne 22. 11. 2019.

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., ve znění NV 215/2016 Sb. výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 3. 12. 2019


Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Mgr. Kateřina Jandová – IVAR CS, spol. s r. o.