

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prodejce:

IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 – Podhořany
277 51 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobci:

trubek a PPSU tvarovek:

Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH&Co., KG,
Hellinger Strasse 1, D/97486 Königsberg, SRN

kovových tvarovek:

I.V.A.R., S.p.A., Via IV Novembre 181,
258 80 Prevalle (BS), Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

Vícevrstvé trubky PE-RT/Al/PE-RT, typu **TURATEC/COSMOFLEX** (Fränkische), tvarovky kovové (I.V.A.R) a
tvarovky PPSU (Fränkische), d 16 - 63 mm

Popis a určení výrobku:

Pro tlakové rozvody pitné vody, teplé vody, podlahového a ústředního vytápění do PN 10 bar a T 70 °C
(krátkodobě až 95 °C).

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a
doplňků.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Institut pro testování a certifikaci a. s. Zlín, autorizovaná osoba č. 224, který vydal certifikát č. 08 0880
V/AO/d ze dne 29. 12. 2017, stavební technické osvědčení č. STO – AO 224 – 112/2008/d ze dne 29. 12.
2017, závěrečný protokol č.j.: 7935 01612/2017 ze dne 29. 12. 2017 a zprávu o dohledu č. j. 3435
07053/2018 ze dne 24.9.2018; zprávu o dohledu č.j. 3435 07924/2019 ze dne 22. 11. 2019.

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV č.
163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., ve znění NV 215/2016 Sb. výše uvedených technických norem a
předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření,
kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek
konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se
základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 3. 12. 2019

 **IVAR-CS**
Sídlo: Velvarská 9, Podhořany, 277 51,
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Mgr. Kateřina Jandová – IVAR CS, spol. s r. o.