

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, nařízení vlády č. 312/2005 Sb,
nařízení vlády č. 215/2016Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
277 51 Nelahozeves II
IČO: 45276935

Výrobce: EUROTUBI Europa Srl
Via Croce Rossa Italiana, 12
208 34 Nova Milanese (MB)
Itálie

Identifikační údaje o spotřebiči:

Potrubí a press fitinky z uhlíkové oceli IVAR.C-STEEL (viz. specifikace výrobků)

Popis a určení výrobku:

Fitinky a potrubí z uhlíkové pozinkované oceli schváleny k použití v mokré soustavě stabilních hasicích zařízení (trvale zavodněné sprinklerové systémy) a v sestavách pro rozvod vody, která není určena pro lidskou spotřebu.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Údaje o autorizované osobě podílející se na posuzování shody:

PAVUS, a.s. autorizovaná osoba AO 216, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek, který vydal protokol o certifikaci č. P- 216/C5a/2019/0090 ze dne 26. 9. 2019, stavební technické osvědčení č. S- 216/C5a/2019/0090 ze dne 30. 7. 2019 a certifikát výrobku č. 216/C5a/2019/0090/O1 ze dne 26. 9. 2019.

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., výše uvedené technické normy. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 6. 11. 2019



Sídlo: Velvarská 9, Podhořany, 277 51,
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel.: +420 315 785 211-2 | +420 315 785 213-4
www.ivars.cz

Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

Technická specifikace výrobku:**Potrubí**

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Vnější průměr (mm)	22	28	35	42	54	76,1	88,9	108
Tloušťka stěny (mm)	1,5					2		
Max. provozní tlak (bar)	16						12,5	
Materiál	uhlíková pozinkovaná (sendzimir) ocel 1.0215							

Lisovací fitinky

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Vnější průměr (mm)	22	28	35	42	54	76,1	88,9	108
Tloušťka stěny (mm)	1,5					2		
Materiál	uhlíková pozinkovaná ocel 1.0034					uhlíková pozinkovaná ocel 1.0034 nebo 1.0308		