

1) Výrobek: NÁHRADNÍ ČIDLO CO PRO DETEKTORY

2) Typ: IVAR.ACC RIC 000 1




3) Použitelnost a charakteristika:

- Náhradní předkalibrované čidlo CO pro detektory typu IVAR.RGI CO0 L42
- Čidlo pro měření koncentrace oxidu uhelnatého (CO).
- Čidlo je zkalibrováno a cejchováno k okamžitému použití.
- Snadná výměna.

4) Všeobecné informace:

Zařízení je vyjímatelný elektronický článek obsahující elektroniku pro měření koncentrace oxidu uhelnatého (CO) pro detektory řady IVAR.RGI CO0 L42




5) Instalace

Při výměně starého čidla za nové postupujte dle následujících instrukcí:

- A) Odpojte detektor od napájení.
- B) Odšroubujte 4 upevňovací šroubky a sejměte přední kryt detektoru.



- C) Nalezněte modul čidla, který má být vyměněn.



- D) Vyjměte starý modul s čidlem. Pro vyjmutí stačí rukou vyvinout tlak na střed modulu s čidlem a vytáhnout jej směrem nahoru.



- E) Vezměte nový modul s čidlem a vložte jej do základny detektoru, přičemž dejte pozor, abyste správně propojili konektory modulu s konektory umístěnými uvnitř detektoru.



- F) Vložte kryt zařízení zpět na své místo a zašroubujte příslušné upevňovací šroubky.
G) Připojte detektor k napájení a ověřte jeho funkčnost.
H) Nalepte štítek z náhradního modulu (součástí dodávky) na kryt, vyplňte datum výměny.

6) Poznámka:



- Instalaci a elektrické připojení zařízení musí provádět kvalifikovaná osoba, která vše provede dle platných bezpečnostních předpisů a norem.
- Před započetím jakéhokoliv připojení je nejprve nutné odpojit zařízení od zdroje el. energie.

7) Upozornění:

- Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.