

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, nařízení vlády č. 312/2005 Sb,
nařízení vlády č. 215/2016Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.

Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobce: EMMETI S. p. A.

Via Brigata Osoppo, 166
33070 Vigonovo di Fontanafredda (PN)
Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

Komponenty k rozvaděčům - Automatický dopouštěcí ventil **ADV 850**

Popis a určení výrobku:

V instalacích pro dopravu a rozvody v teplovodních systémech pro vytápění budov – pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost. Bližší údaje viz 2. strana tohoto prohlášení.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Seznam technických předpisů, technických norem:

ČSN EN 1074-1:2001, ČSN EN 1074-2:2001, ČSN EN 1074-3:2001, ČSN EN 12266-2:2003, ČSN EN 1567:2001


Údaje o autorizované osobě podílející se na posuzování shody:

Strojírenský zkušební ústav, s. p. autorizovaná osoba 202, Hudcova 56 b, 621 00 Brno, IČO: 00001490, který vydal dne 31. 7. 2008 závěrečný protokol č. 30-7364/8 a certifikát výrobku č.: AO 202/C5/2008 reg. č.: B-30-01050-04-rev. 1, zprávu o dohledu č. 40-11688 ze dne 29. 11. 2019

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., ve znění NV 215/2016 Sb. výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 8. 1. 2020



Sídlo: Velvarská 9, Podhořany, 277 51,
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Martina Nováková – IVAR CS, spol. s r. o.

Specifikace výrobků:

Jmenovitý tlak:	PN 10
Materiál tělesa:	mosaz CW614N (CuZn39Pb3) nebo CW617N (CuZn40Pb2)
Název:	automatický dopouštěcí ventil
Typ:	ADV 850
Jmenovitá světlost:	DN 15
Nejvyšší provozní teplota:	40 °C
Zvláštní parametry:	výstupní přetlak od 30 kPa do 400 kPa
Provedení:	závitové připojení (podle ČSN EN ISO 228-1:2003) G 1/2 vnější x G 1/2 vnitřní