

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Firma/Company:	Brandoni S.p.A.
Adresa/Address:	Via Novara, 199
Město/City:	Romagnano Sesia
Stát/Country:	Italia/Italy
Tel:+39 163 828100	Fax:+39 163 834458

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:
Declares under its own responsibility that products:

Série 06-M6 Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka/Wafer swing check valve

Pracovní rozsah / Within the following working ranges

	Tlak Pressure	Teplota (těsnící materiál) Temperature (sealing material)
Nebezpečné plyny Hazardous gas	NE	-10 / +100°C (NBR)
Bezpečné plyny NON hazardous gas	25 bar DN32-200 16 bar DN250-300 12 bar DN350-400	-10 / +150°C (FKM)
Nebezpečné kapaliny Hazardous liquids	25 bar DN32-200 16 bar DN250-400	-10 / +200°C (PTFE)
Bezpečné kapaliny NON hazardous liquids	25 bar DN32-200 16 bar DN250-400	

Jsou v souladu s Evropskou směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU PED

Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

Posuzování shody postup (příloha III)

Conformity assesment procedure (Annex III)

A1

Certifikační orgán/ Notified body:

Consorzio Pascal S.r.l

Via Scarsellini, 13-20161 Milano (I)

Identifikační číslo/Identification number:

1115

Příslušné harmonizované normy / Relevant harmonized standard


EN 1092-2, EN19, EN12266, EN13445,

Datum a místo/Date and place

Romagnano Sesia, 24-10-2018

Podpis/Signed

Brandoni marco





DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Ditta/Company: Brandoni S.p.A.
Indirizzo/Address: Via Novara, 199
Città/City: Romagnano Sesia
Paese/Country: Italia/Italy
Tel:+39 163 828100 **Fax:**+39 163 834458

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti:

Declares under its own responsibility that products:

Serie 06-M6 Valvola di ritegno a clapet wafer /Wafer swing check valve

Entro i seguenti limiti di impiego / Within the following working ranges

Pressione / Pressure		Temperatura (materiale tenuta) Temperature (sealing material)
Gas pericolosi Hazardous gas	NO	-10 / +100°C (NBR)
Gas non pericolosi NON hazardous gas	25 bar DN32-200 16 bar DN250-300 12 bar DN350-400	-10 / +150°C (FKM)
Liquidi pericolosi Hazardous liquids	25 bar DN32-200 16 bar DN250-400	-10 / +200°C (PTFE)
Liquidi non pericolosi NON hazardous liquids	25 bar DN32-200 16 bar DN250-400	

Sono conformi alla Direttiva Europea Attrezzature a Pressione 2014/68/EU PED

Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

Procedura di valutazione di conformità (All. III)
Conformity assesment procedure (Annex III)

A1

Ente notificato/ Notified body:

Consorzio Pascal S.r.l
Via Scarsellini, 13-20161 Milano (I)

Numero identificativo/Identification number:

1115

Norme armonizzate applicabili / Relevant harmonized standard
EN 1092-2, EN19, EN12266, EN13445,

Data e luogo/Date and place
Romagnano Sesia, 24-10-2018

Firmato/Signed
Brandoni marco



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Autorizovaná laboratoř č. C0200100207 podle zákona č. 258/2000 Sb.
Centrum hygienických laboratoří Brno
Gorkého 6, 602 00 Brno
IČO 71009396, tel.: 543 423 321; e-mail: ivo.riha@zuova.cz

IVAR CS spol. s r.o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves II

Značka: 6/2015

Vyřizuje: RNDr. Ivo Říha
tel.: 543 423 321

Brno 27.1.2015

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez BRA.M6.623 a BRA.06.623, DN50-DN250. Výrobce je společnost BRANDONI S.p.A., Via Novara, 199, 28078 Romagnano Sesia, ITÁLIE.

Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez je používána pro montáž mezi příruby.

K ověření bylo předloženo:

- Přihláška vzorku k ověření
- Katalogový list výrobku
- Schematický náčrt jednotlivých dílů včetně materiálového rozpisu a jednotlivých typů klapek
- Návod k instalaci a použití
- Protokol o zkoušce č. 39-11775/3 a 39-11775/4 vydaný Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Zkušební laboratoř č. 1045.1 akreditovaná ČIA, pracoviště 2 Odštěpný závod 2 SZÚ s.p. Jablonec nad Nisou, Tovární 5, 466 21

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobku a zhodnocení výsledků fyzikálně chemických měření lze konstatovat, že:

výrobek Mezipřírubová vodorovná zpětná klapka nerez BRA.M6.623 a BRA.06.623, DN50-DN250 od výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara, 199, 28078 Romagnano Sesia, ITÁLIE,

spiňuje

požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.



RNDr. Ivo Říha
vedoucí autorizované laboratoře