

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Firma/Company: Brandoni S.p.A.
Adresa/Address: Via Novara, 199
Město/City: Romagnano Sesia
Stát/Country: Italia/Italy
Tel:+39 163 828100 **Fax:+39 163 834458**

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:
 Declares under its own responsibility that products:

Série F5 Zpětná klapka přírubová/Spring flanged check valve
Série T5 Zpětná klapka závitová/Spring threaded check valve

Pracovní rozsah / Within the following working ranges

Tlak Pressure		Teplota (těsnící materiál) Temperature (sealing material)
Nebezpečné plyny Hazardous gas	NE	-10 / +100°C (NBR)
Nebezpečné kapaliny Hazardous liquids	16 bar DN50-200 10 bar DN250	-10 / +150°C (FKM)
Jiné tekutiny Others fluids	16 bar DN50-200 10 bar DN250	-10 / +70°C (certifikováno pro pitnou vodu)

Jsou v souladu s Evropskou směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU PED

Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

Posuzování shody postup (příloha III)

Conformity assesment procedure (Annex III)

A1

Certifikační orgán/ Notified body:

Consorzio Pascal S.r.l

Via Scarsellini, 13-20161 Milano (I)

Identifikační číslo/Identification number:

1115

Příslušné harmonizované normy / Relevant harmonized standard


EN 1092-2, EN19, EN12266, EN12334, EN13445, EN1561

Datum a místo/Date and place

Romagnano Sesia, 24-10-2018

Podpis/Signed

Brandoni marco





DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Ditta/Company: Brandoni S.p.A.
Indirizzo/Address: Via Novara, 199
Città/City: Romagnano Sesia
Paese/Country: Italia/Italy
Tel:+39 163 828100 **Fax:+39 163 834458**

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti:
Declares under its own responsibility that products:

Serie F5 Valvola di ritegno a molla flangiata /Spring flanged check valve
Serie T5 Valvola di ritegno a molla filettata /Spring threaded check valve

Entro i seguenti limiti di impiego / Within the following working ranges

Pressione / Pressure		Temperatura (materiale tenuta) Temperature (sealing material)
Gas pericolosi Hazardous gas	NO	-10 / +100°C (NBR)
Liquidi pericolosi Hazardous liquids	16 bar DN50-200 10 bar DN250	-10 / +150°C (FKM)
Tutti gli altri fluidi Others fluids	16 bar DN50-200 10 bar DN250	-10 / +70°C (Cert.per acqua potabile/Cert. for drinking water)

Sono conformi alla Direttiva Europea Attrezzature a Pressione 2014/68/EU PED
Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

Procedura di valutazione di conformità (All. III)
Conformity assesment procedure (Annex III)

A1

Ente notificato/ Notified body:

Consorzio Pascal S.r.l
Via Scarsellini, 13-20161 Milano (I)

Numero identificativo/Identification number:

1115

Norme armonizzate applicabili / Relevant harmonized standard
EN 1092-2, EN19, EN12266, EN12334, EN13445, EN1561

Data e luogo/Date and place
Romagnano Sesia, 24-10-2018

Firmato/Signed
Brandoni marco



Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6
602 00 Brno

IVAR CS spol. s r.o.
Vaničkova 5
160 17 Praha 6

Značka : 58 / 2009

Vyřizuje : Ing. Margaritopulu
tel.: 543 423 361

Brno 11.11.2009

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku „ZPĚTNÉ KLAPKY F5.000 , T5.000 , DN 50 – DN 250“, od výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara, 199, 28078 Romagnano Sesia (No), ITALIE .

K ověření bylo předloženo :

- Přihláška vzorku k ověření
- Katalogový list výrobku
- Certifikát výrobku č. AO 202/C5/2008 vydaný Strojirenským zkušebním ústavem s.p., Brno
- Schematický náčrt jednotlivých dílů včetně materiálového rozpisu
- Bezpečnostní list epoxidového nátěru RESICOAT
- Vzorky k výluhovým testům

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobku a zhodnocení výsledků provedených výluhových testů lze konstatovat, že :

výrobek „ ZPĚTNÉ KLAPKY F5.000 , T5.000 , DN 50 – DN 250 “, od výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara, 199, 28078 Romagnano Sesia (No), ITALIE ,

splňuje

požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Příloha: Protokol o autorizovaném vyšetření č. 18105 / 18116 / 2009

Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Gorkého 6, 602 00 Brno
Ředitel

RNDr. B. Pokorný, CSc.
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně