

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.

Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobce: BRANDONI S. p. A.

Via Novara 199
280 78 Romagnano Sesia (No)
Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

Mezipřírubové uzavírací klapky: BRA.J9 (viz specifikace výrobků)

Popis a určení výrobku:

Používá se pro průmyslovou teplou a studenou vodu, ventilační soustavy, průmyslové a zemědělské použití.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno podle nařízení vlády č.: 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Seznam technických předpisů, technických norem:

ČSN EN 593+A1:2011, ČSN EN 558+A1:2012, ČSN EN 1092-2:1999, ČSN EN 12266-1:2012 a ČSN EN 12266-2:2012. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Strojírenský zkušební ústav, s. p. autorizovaná osoba 202, Hudcova 56 B, 621 00 Brno, IČO: 0000 1490, který vydal závěrečný protokol č. 30-12565 ze dne 14. 7. 2015, certifikát výrobku č. B-30-00677-15 ze dne 14. 7. 2015 a protokol o zkoušce č. 39-11989 ze dne 25. 5. 2015, zprávu o dohledu č. 40-11688 ze dne 29. 11. 2019.

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., ve znění NV 215/2016 Sb. výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 9. 1. 2020



Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Martina Nováková – IVAR CS, spol. s r. o.

Specifikace výrobků:

	BRA J9.100 BRA J9.120		
Typové označení:			
Jmenovitý tlak:	PN 16	PN 10	PN 6
Jmenovitá světlost DN pro montáž mezi příruby:	DN 25 - DN 400	DN 450 - DN 600	/
Jmenovitá světlost DN pro montáž na konci potrubí:	/	DN 25 - DN 400	DN 450 - DN 600
Rozsah pracovních teplot pro média:	-10 až +120 °C		
Ovládání:	páka (varianty provedení se servopohonem, ručním kolem)		
Provozní tekutina:	BRA J9.100 voda (mimo vody určené pro lidskou spotřebu), neagresivní kapaliny BRA J9.120 voda (včetně vody určené pro lidskou spotřebu), neagresivní kapaliny		
Materiály:			
těleso	EN-GJS-400-15 (GGG-40)		
disk	EN-GJS-400-15 (GGG-40) nebo CF8-M		
hřídel			
DN 25-400	AISI 420		
DN 450-600	AISI 416		
manžeta	EPDM		
"O" kroužek	FKM (Viton)		
Max. dovolená netěsnost na sedle:	stupeň A dle ČSN EN 12266-1:2012		

Další informace o těchto výrobcích naleznete v technickém katalogu.