

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle Evropských norem EN ISO/IEC 17050-1

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves
IČO: 45276935**Výrobce: GIACOMO CIMBERIO s.p.a.**
Via Torchio, 57
28017 San Maurizio d'Opaglio (Novara)
Itálie**Identifikační údaje o výrobku:****Kontrolovatelný zpětný ventil IVAR.CIM 33CREA**

materiál mosaz CW602N-M, disk plast, PN 16, T=-10°C až +95°C

Popis a určení výrobku:

Kontrolovatelný zpětný ventil CIM 33CREA se používá jako ochrana před zpětným průtokem nebo zpětným nasátím.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Ventily byly vyrobeny v souladu s průmyslovými normami a jejich technickými specifikacemi.

Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:

EN ISO/IEC 17050-1

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Norma/Směrnice

Certifikační instituce

Certifikát/zpráva

REG. CE 1935/2004

IMQ

48SI00045

2014/68/UE

Pascal

00002PED11007BP

Toto prohlášení je vydáno na základě prohlášení výrobce č. DA0990 (viz příloha).

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 9. 4. 2018



2
Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,
Nelahozeves IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

DECLARATION OF CONFORMITY

(According to EN ISO/IEC 17050-1)

Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A.
 manufacturer of components and valves for plumbing systems, heating and cooling systems
 and gas and water distribution networks, with head office in San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy -
 Via Torchio, 57.


DECLARES

under its sole responsibility that the valves Cim 33CREA have been built according to industry
 standards and conform to their technical specifications.

Standard/Directive	Certifying Body	Certificate/Test report
REG. CE 1935/2004	IMQ	48SI00045
2014/68/UE	Pascal	00002PED11007BP

San Maurizio d'Opaglio April 6, 2018

Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.A.
 Technical Director




IMR 562637



FM 01820



SA 551551



EMS 551553



OHS 551552



ENMS 577357



Produktsertifikat

Nr. 0358

SINTEF Byggforsk bekrefter at

CIM 33, 33CREA, 33CREARB og 33CREAPRS tilbakeslagsventiler i CR messing

er i samsvar med kravene i

NKB Produktregler 9
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Cimberio AS
Nedre Rommen 5 K
0988 Oslo

Produsent:
Cav. Uff. Giacomo Cimberio SpA
I-28017 San Maurizio D'Opaglio

Utstedt : 15.01.2002
Fornyhet: 25.03.2015
Gyldig frem til: 01.04.2020

Produsenten har kontrollavtale med DTI i Danmark



.....
Steinar Klubben Nilsen
Sertifiseringsleder