

1) Výrobek: Automatická čerpadla s frekvenčním měničem

2) Typ: DAB.ESYBOX DIVER



3) Upozornění:


- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.




LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Tento symbol označuje, že s výrobkem nemá být nakládáno jako s domovním odpadem.
Výrobek by měl být předán na sběrné místo, určené pro takováto elektrická zařízení.

الشكل - Fig. - Fig. - Image - Abb. - Afb. - Fig. - Рис. - Obr. - Kuva - Fig. - Fig. - Εικ. - Şekil - Rys. - Ábra - Fig. - Фиг. -



A



B







Fig.2

Fig.1



Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig.10




Fig.11




Fig. 12




Fig. 13

OBSAH

| | |
|--|-----|
| UPOZORNĚNÍ..... | 97 |
| ODPOVĚDNOST..... | 98 |
| 1 OBECNĚ..... | 98 |
| 1.1 Aplikace | 98 |
| 1.2 Čerpacelná média | 99 |
| 1.3 Technické údaje | 99 |
| 2 INSTALACE | 100 |
| 2.1 Instalace strojní části..... | 100 |
| 2.2 Elektrické připojení..... | 101 |
| 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ | 102 |
| 4 PRVNÍ NAISTALOVÁNÍ | 102 |
| 5 POPIS ROZHРАН DCONNECT BOX 2 | 102 |
| 5.1 Připojení DCONNECT BOX 2 – ESYBOX DIVER..... | 103 |
| 5.2 Přidružení DCONNECT BOX 2 – ESYBOX DIVER | 103 |
| 6 PROVOZNÍ ČINNOST | 103 |
| 7 NAČÍTÁNÍ PARAMETRŮ A NASTAVENÍ | 103 |
| 8 OCHRANNÉ SYSTÉMY | 106 |
| 8.1 Popis zablokování..... | 106 |
| 8.2 Ruční reset chybových stavů | 107 |
| 8.3 Samoobnova chybových stavů | 107 |
| 9 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ | 108 |
| 9.1 Obnovení továrního nastavení | 108 |
| 10 VYHLEDÁNÍ ZÁVAD | 108 |
| 11 AKTUALIZACE FIRMWARE | 109 |
| 12 ČIŠTĚNÍ USKLADNĚNÍ ÚDRŽBA | 109 |

LEGENDA

V tomto návodu byly použity následující symboly:

**VAROVÁNÍ Z DŮVODU CELKOVÉHO NEBEZPEČÍ.**

Nedodržení pokynů můžezpůsobit vážné ohrožení bezpečnosti osob a věcí.

**NEBEZPEČÍ – ELEKTRICKÝ PROUD.**

Nedodržení pokynů můžezpůsobit vážné poranění osob elektrickým proudem.

**Poznámky a obecné informace.****UPOZORNĚNÍ****Před nainstalováním si pročtěte pozorně veškerou dokumentaci k výrobku.**

Instalace a provoz zařízení musí být v souladu s bezpečnostními předpisy v zemi naistalování výrobku. Veškeré pracovní postupy musí být provedené odborně.

Nedodržování bezpečnostních norem, krom toho, že ohrožují zdraví osob a mohou poškodit zařízení, způsobí okamžité propadnutí práva na zádky v záruce.

Výrobky zde popisované patří do kategorie profesionálních přístrojů a spadají pod třídu ochrany 1.

**Odborný personál**

Elektrickou instalaci stejně tak jako instalatérské práce musí provádět kvalifikovaný personál mající technické znalosti v souladu s bezpečnostními předpisy v zemi použití výrobku.

Kvalifikovanými pracovníky jsou osoby, které s ohledem na vlastní vzdělání, zkušenosti a provedená školení znalosti souvisejících norem, předpisů a opatření platných v oblasti prevence bezpečnosti práce, jakož i provozních podmínek, oprávnili pracovník, který odpovídá za bezpečnost provozu systému, aby vykonávali kteroukoliv nutnou činnost a v rámci ní rozpoznali jakékoli nebezpečí a předcházeli jeho vzniku (Definice odborného personálu dle IEC 364).

Je povinností technika, který provádí instalaci, aby prověřil, zda elektrické napájení je opatřené ochraným uzemněním dle platných norem.

ČESKY

Aby se propagoval co nejméně hluk na jiné přístroje, doporučuje se provést elektrické vedení oddělen od napájení měniče. Zařízení nemohou používat děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem nebo pokud nebyli o bezpečném používání a o souvisejících nebezpečích zařízení poučeny. Dětem je zakázané hrát si se zařízením. Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí provádět děti, které nejsou pod dohledem.



Ochrana proti přepětí. Čerpadlo je vybavené tepelným jističem. V případě přehřátí motoru jistič automaticky vypne čerpadlo. Na ochlazení čerpadla je zapotřebí zhruba 15-20 min., po jejichž uplynutí se čerpadlo automaticky znovu zapne. Po zásahu tepelného jističe je třeba vyhledat nicméně příčinu přehřátí a odstranit ji. Za tímto účelem je třeba prostudovat článek o Zjištění závad.

Přívodní napájecí kabel a plovákový spínač nesmí být použity k přenášení nebo ke zvedání čerpadla. K tomuto účelu používejte zásadně držadlo čerpadla.

Použití je povoleno pouze pokud elektrické zařízení je označené bezpečnostními symboly podle platných norem země instalace výrobku (pro Itálii CEI64/2).

Nevytahujte zásadně zástrčku ze zásuvky elektrické sítě taháním za kabel.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být neprodleně nahrazený za nový výrobcem nebo pověřeným servisním centrem tak, aby se předešlo veškerému riziku.

Nedodržení bezpečnostních upozornění může způsobit ohrožení osob nebo věcí a zapříčinit propadnutí záruky u výrobku.

Zvláštní upozornění

Před jakýmkoliv zásahem na elektrických či strojních částech zařízení odpojte nejprve elektrické napětí. Jsou povolená pouze připojení s pevnou kablází. Zařízení musí být uzemněno (IEC 536 třída 1, NEC a ostatní standardní opatření).

Elektrické svorkovnice a svorkovnice motoru mohou vykazovat nebezpečné napětí i když je motor zastavený.

Zařízení se smí používat pouze pro účely, pro které bylo vyrobené.

Při výpadku proudu za určitých podmínek kalibrace se může konvertor automaticky zapnout.

ODPOVĚDNOST

Výrobce není odpovědný za nesprávnou činnost čerpadla nebo za škody čerpadlem způsobené, pokud na něm byly provedené neoprávněně zásahy, nepovolené změny a/nebo zařízení bylo použité nedoporučeným způsobem použití, stejně tak jako nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.

Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za nepřesnosti obsažené v tomto návodu, z důvodu chyb tisku či přepisu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět užitečné změny, které ale nemění podstatně charakteristiku výrobku.

1 OBECNĚ

1.1 Aplikace

Ponorná čerpadla multistadio se zabudovanou elektronikou jsou ideální pro použití na dešťovou vodu a zavlažovací systémy, na čerpání vody z nádrží, cisteren, studní, jezírek a na další domácí aplikace, kde se vyžaduje vysoký tlak.

Díky tomu, že jsou kompaktní a dobře obsluhovatelná, lze čerpadla také využít jako přenosná, v nouzových případech například na odběr vody z nádrží nebo řek, vyprázdnění bazénu nebo fontány. Jsou také vhodná pro zahrádkáře a obecně na hobbytické účely.

Elektronika a měnič ovládají automaticky zapínání a vypínání čerpadla změnou frekvence (ON/OFF) v okamžiku, kdy dochází k odběru vody tak, aby byl zachovaný konstantní tlak nastavený u systému (viz kap. 7.15 "SP: nastavení tlaku set point").

Ideální pracovní poloha čerpadla je když je zcela ponořené ve vodě; nicméně díky chlazení motoru je čerpadlo možné používat i za podmínky minimální výšky sání (110 mm).

ČESKY



Tato čerpadla nelze používat k čerpání v bazénech, rybnících a vodních nádrží za současné přítomnosti koupajících se osob a není určené na čerpání uhlovodíků (benzín, nafta, topné oleje, rozpouštědla, apod.) z bezpečnostních důvodů, které platí v tomto oboru. Před odstavením se doporučuje vycistit čerpadlo (Viz kapitola "Údržba a čištění").

1.2 Čerpatelná média



Používejte čerpadlo výhradně na čistou vodu.

Toto čerpadlo nelze používat na čerpání slané mořské vody, kalů, hořlavých kapalin, korozivních nebo výbušných kapalin (např.: nafta, benzín, rozpouštědla), tuků a olejů.



Teplota čerpaného média nesmí překročit 50°C (122F).



V případě použití čerpadla u domácích vodáren je zapotřebí respektovat místní nařízení a směrnice pro hospodaření s pitnou vodou.



Maximální rozměry tuhých částic přítomných ve vodě: průměr 1 mm (0.04 in)

1.3 Technické údaje

Čerpadla ESYBOX DIVER jsou vybavená filtrem, který v závislosti na aplikaci může být otevřený (viz obrázek 1, A) nebo zavřený (nazývaný X) (viz obrázek 1, B).

Otevřený filtr zamezuje průchodu tuhých částic přítomných v médiu, mající rozměry větší než průměr 2.5 mm.

Uvnitř filtru je omezovač, který zamezuje nasávání na dně až do výšky hladiny 80mm. Omezovač je možné odříznout nebo odstranit, čímž se sníží hladina nasávání až na 35mm ode dna (viz obrázek 2).

Výrobky mající filtr X jsou označené písmenem X vedle názvu čerpadla.

Filtr X je charakterizovaný základovou nikoliv vodotěsnou deskou a přípojkou s vnitřním 1" závitem. Filtr X je koncipovaný k použití spolu se soupravou KIT X : sací souprava s plovákem (viz obrázek 3).


Modely čerpadel se dělí takto (Tabulka 1) :

| | P1 [W] | Q MAX [l/min – m3/h – gpm] | H MAX [m – psi] |
|--------|--------|----------------------------|-----------------|
| 55/120 | 1250 | 120 – 7.2 – 31.7 | 55 – 78 |

Tabulka 1

Všechny technické údaje jsou uvedené na štítku čerpadla.

Popis jednotlivých parametrů uvedených na štítku výrobku:



ČESKY

| Poz. | Popis |
|------|----------------------------|
| 1 | Popis |
| 2 | Revize |
| 3 | Rok |
| 4 | Týden |
| 5 | Sériové číslo |
| 6 | Maximální teplota kapaliny |
| 7 | Provoz |
| 8 | Průtok |
| 9 | Maximální výtlak |
| 10 | Minimální výtlak |
| 11 | Třída izolace |
| 12 | Krytí |
| 13 | Hloubka ponoru |
| 14 | Nominální napětí |
| 15 | Proud |
| 16 | P1 |
| 17 | P2 HP |
| 18 | P2 kW |
| 19 | Kmitočet |
| 20 | Kapacita kondenzátoru |
| 21 | Napětí |
| 22 | Nominální počet otáček |
| 23 | Log |
| 24 | Kód čerpadla |

2 INSTALACE

Před uvedením čerpadla do provozu je zapotřebí provést některé kontroly a ověřit zda:



Napětí a kmitočet uvedené na štítku technických údajů odpovídají vlastnostem elektrického okruhu napájení.
Přívodní kabel napájení čerpadla nebo čerpadlo samotné nejsou poškozené.
Elektrické připojení je na suchém místě, chráněné před vodou či zatopením.
Uzemnění přístroje musí odpovídat normě.

2.1 Instalace strojní části



Místo pro nainstalování čerpadla nesmí být vystavené mrazu.
Pokud je čerpadlo odstavené za teploty nižší než 0°C, je zapotřebí odstranit z vnitřku čerpadla zbytkovou vodu, aby nemohla zamrznutím poškodit zařízení.



K zavěšení čerpadla je nutné používat příslušný otvor, kterým se protáhne provaz (viz obr. 5). Nezavěšovat čerpadlo za držadlo.



Nemontovat zpětné ventily do blízkosti výtláčné větve čerpadla (to znamená do vzdálenosti kratší než 1 m (3.28ft)). Čerpadlo má zpětný ventil již zabudovaný na výtláčné větví.

Čerpadla ESYBOX DIVER jsou vybavená malou expazní nádobkou, kalibrovanou tak, aby byla odolná proti vodním rázům a menším únikům. Pro účely snížit počet zapínání čerpadla lze použít pomocnou nádrž na 2 litry (Obrázek 6, A). Pokud je zapotřebí na instalovat další zpětný ventil (Obrázek 6, B), doporučuje se jej umístit do dolní části systému v blízkosti pomocné nádrže.

Nevystavujte motor zbytečným častým zapínáním/hod. Je důležité, aby počet zapnutí nepřekročil 60 zapnutí za hodinu.

Aby výkon čerpadla byl pokud možno konstantní, doporučuje se použití hadic alespoň o průměru 1".

Čerpadlo je vhodné jak na vertikální, tak na horizontální způsob instalace.

Připojit tuhé nebo ohebné potrubí na výstupní otvor čerpadla o rozměru 1 1/4".

Maximální hloubka ponoru čerpadla závisí na délce elektrického kabelu: ponor 12m (39.4 ft) v případě délky kabelu 15m (49.2 ft); ponor 7m (23 ft) v případě délky kabelu 10m (32.8). Ověřte údaj na štítku s technickými údaji, jak ukazuje obrázek 4.

ČESKY

Aby byl zajištěný dostatečný přítok vody, doporučuje se nastavit takovou hodnotu tlaku Setpoint, která umožní kompenzaci mezi různými výškami kohoutků pro odběr vody a čerpadla (viz obrázek 7).



K usnadnění instalace čerpadla do cisterny lze odstranit přívodní kabel a/nebo jej protáhnout jiným otvorem. K odstranění kabelu se držte pokynů uvedených v "quick giude" (praktický návod) výrobku. Elektrický kabel je vybavený rychlospojkou. Tento úkon by měl provádět odborný technický personál. Před uvedením čerpadla do provozu zkонтrolujte účinnost uzemnění.

Čerpadlo je vybavené těmito součástmi:

- odvzdušňovacím ventilem (viz obrázek 8), který usnadňuje rychlé nasávání čerpadla. V případě, že hladina vody je nižší než je hladina ventilu, může z odvzdušňovacího ventilu vytéct trochu vody.
- malou expanzní nádobkou s pružinou a membránou. Nádobka omezuje počet startů čerpadla tím, že kompenzuje menší úniky v okruhu. Nádobka také chrání čerpadlo před vodními rázy. Expanzní nádobku není třeba doplňovat, ani neprovádět žádnou údržbu.
- Jedním přetlakovým ventilem, který předchází vodním rázům. V případě ledu na výtláčné větví ponorného čerpadla tento ventil chrání čerpadlo před prasknutím.

Instalace do studny.

Namontujte čerpadlo tak, aby sací větev čerpadla byla alespoň 1 m (3.28ft) nad výškou dna studny a aby se tak bránilo nasávání písku a nečistot. Použijte k montáži na zavěšení čerpadla tuhého potrubí a pomocí třmenů zafixujte čerpadlo do horní části studny.

Instalace do cisterny.

Předpokládá se, že cisterna má otvor alespoň tak velký, aby bylo možné čerpadlo vložit do jeho vnitřku, což znamená otvor rozměrů 180x185 mm (7.09x7.28 in).

Čerpadlo je zapotřebí naistalovat tak, aby bylo lehce nadzvednuté od dna, aby se vyloučily případné vibrace či hluk, způsobené dotykem čerpadla k cisterně.

Bude-li čerpadlo v přímém kontaktu se dnem cisterny, za provozu bude generovat hluk.



Aby nemohlo dojít k ucpaní sacího potrubí, doporučuje se periodicky kontrolovat, zda nedošlo v jímce k nahromadění nečistot a odpadního materiálu (listí, písek, atd.).

2.2 Elektrické připojení

Elektroinstalace musí být provedena podle návodu a současně v souladu s platnými zákony, směrnicemi a nařízeními v místě použití a s ohledem na způsob použití.


Unikající proud do země <5mA.



Neodstraňovat etiketu z přívodního kabelu čerpadla ESYBOX DIVER, protože může být užitečná pro příští změny nebo při konfiguraci zařízení.

Součástí čerpadla ESYBOX DIVER je měnič, uvnitř kterého jsou přítomná kontinuální napětí a proudy, mající komponenty vysoké frekvence. U tohoto přístroje mohou být pro uzemnění škodlivé následující proudy:

- Střídavý proud
- Pulzující unipolární proud
- Proud s komponentou vysoké frekvence



Příklad instalace

3 PŘÍSLUŠENSTVÍ

| Dostupné příslušenství | |
|-----------------------------|--|
| Příslušenství | Popis |
| KIT X* | Vyvýšené nasávání |
| NFC FLOATER* | Hladinový plovák na vypínání čerpadla |
| NFC WATER LEVEL MEASUREMENT | Měření množství zbytkové vody v nádrži hladinovým plovákem |
| SACRIFICIAL ANODE | Ochrana proti galvanické korozi |
| DOC68 | Kit, který transformuje čerpadlo na povrchové |

* Minimální obrysové rozměry čerpadla s plovákem uvnitř studny nebo v nádrži jsou následující:
Minimální vzdálenost mezi koncem plováku čerpadla a stěnou je 3cm (1.18 in) (viz obrázek 10).
Minimální vzdálenost mezi plovákem sacím potrubím a stěnou (u verze X) je 10cm (3.94 in) (viz obrázek 10).

Tabulka 2

Příslušenství NFC FLOATER a NFC WATER LEVEL MEASUREMENT se montuje rovnou do příslušného uložení přičemž není zapotřebí realizovat žádné elektrické připojení.

4 PRVNÍ NAISTALOVÁNÍ



Čerpadlo a DCONNECT BOX 2I, je-li součástí, musí být připojené na stejnou elektrickou síť, čímž se zamezí tomu, aby nemohlo dojít ke galvanickému oddělení, jako například z důvodu otevřených izolačních transformátorů nebo vypínačů i jednofázových.

Při zvláštních podmínkách u obytných domů nebo v průmyslu, kde jednofázová odběrná místa mohou být připojená na různé fáze třífázové distribuční sítě, kterou poskytuje veřejný poskytovatel, DCONNECT BOX 2 by nemusel komunikovat s čerpadlem.


Po správném napojení potrubí a elektrické části, aby systém mohl vstoupit do činnosti, stačí jednoduše do něj přivést napájení.

Čerpadlo lze ovládat a nastavit prostřednictvím příslušné aplikace, kterou je zapotřebí naistalovat na smartphone nebo tablet.

Aplikaci je možné stáhnout z webových stránek <https://internetofpumps.com/> nebo jej najdete v hlavních app store.

Aby mohla aplikace řídit čerpadlo, je zapotřebí správně naistalovat a napájet DCONNECT BOX 2. Kontrolní led na zařízení DCONNECT BOX 2 monitoruje stav připojení u čerpadla a u aplikace.

5 POPIS ROZHRAN DCONNECT BOX 2



ČESKY

| Význam kontrolek | | | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Stav kontrolky | PLC (1) | Wireless majitele (2) | Centrum služeb (4) | Wi-Fi (5) |
| Zhasnutá | Odpojeno | Odpojeno | Odpojeno | Odpojeno |
| Bliká | Čeká se na připojení | Čeká se na připojení | - | Čeká se na připojení |
| Svítí | Připojeno | Připojeno | Připojeno | Připojeno |

Tabulka 3

Tlačítko pro připojení Wi-Fi

Slouží pro vytvoření přímého připojení mezi DCONNECT BOXem 2 a bud' smartphonem nebo tabletem.

Podržením stížného tlačítka po dobu 5 vteřin začnou kontrolky led (1) a (4) blikat a zařízení DCONNECT BOX 2 se dostane do režimu access point. Když je zařízení v tomto režimu, poskytne uživateli svoji síť Wi-Fi, jejíž jméno je DCONNECTBOX2-XXXXXX a na kterou se lze přímo připojit pomocí smartphonu nebo tabletu.

5.1 Připojení DCONNECT BOX 2 – ESYBOX DIVER

Čerpadlo se připojí ke DCONNECT BOXu 2 prostřednictvím protokolu Power Line Communication, označeném zkratkou jako PLC. Díky tomuto komunikačnímu kanálu může uživatel monitorovat stav čerpadla a aktivně jej ovládat prostřednictvím aplikace.

Aby ESYBOX DIVER a DCONNECT BOX 2 mohly komunikovat, musí být přidružené mezi sebou, což je již hotové z výroby.

Jakmile dojde k připojení napájení, obě jednotky se připojí během několika minut. V průběhu fáze vyhledávání zařízení bude kontrolka led PLC (1) pravidelně blikat a jakmile dojde k připojení, bude trvale svítit.

Kvalita připojení PLC bude ovlivněna více faktory:



- Topologií elektrické sítě
- Zatížením linky
- Délkou připojeného kabelu
- Průřezem kabelu

V případě problémů v komunikaci, je třeba zkrátit vzdálenost (a tudíž délku spojovacího vodiče) mezi dvěma přístroji.

Oba přístroje musí být připojené na stejnou elektrickou síť s jednou fází a musejí mít společnou neutrální fázi.

5.2 Přidružení DCONNECT BOX 2 – ESYBOX DIVER

Jak bylo již uvedené, obě jednotky obsažené v jednom balení jsou přidružené již z výroby a proto tento postup se může využívat pouze při výměně jednoho ze 2 přístrojů.

- 1) Odpojit ESYBOX DIVER od elektrické sítě a vyčkat 1 min
- 2) Odstranit případná předchozí přidružení u DCONNECT BOXu 2
- 3) Uvést DCONNECT BOX 2 do fáze přidružení
- 4) Do 20 vteřin připojit ESYBOX DIVER k elektrické sítí
- 5) Zkontrolovat stav kontrolky led PLC u DCONNECT BOXu 2. Když bude trvale svítit, přidružení bylo úspěšně provedené.

6 PROVOZNÍ ČINNOST

Jakmile elektrické čerpadlo začne nasávat, v systému se spustí normální provoz podle nakonfigurovaných parametrů: při otevření kohoutku se automaticky zapne, bude dodávat vodu pod nastaveným tlakem (SP) a bude udržovat konstantní tlak i při otevření dalších kohoutků. Jakmile odběr vody ustane, čerpadlo se automaticky zastaví po uběhnutí doby T2.

7 NAČÍTÁNÍ PARAMETRŮ A NASTAVENÍ

Pomocí aplikace lze kontrolovat činnost čerpadla a provádět změny nastavení. Zde jsou uvedené parametry.

7.1 Stav

Zobrazuje stav čerpadla

7.2 VP: Zobrazení tlaku

Tlak naměřený v systému.

7.3 VF: Zobrazení průtoku

Zobrazení okamžitého průtoku.

7.4 RS: Zobrazení rychlosti otáčení

Rychlosť otáčení motoru vyjádřená v otáčkách za minutu.

- 7.5 PO: Příkon**
Příkon na napájení.
- 7.6 C1: Zobrazení proudu**
Fázový proud motoru vyjádřený v [A].
- 7.7 SV: Napájecí napětí**
- 7.8 TE: Zobrazení Teploty chladiče**
- 7.9 Počet zapínání**
- 7.10 Saving**
Úspora vzhledem k použití čerpadla typu ON/OFF
- 7.11 Spotřeba energie v tomto měsíci**
- 7.12 Spotřeba energie v předchozím měsíci**
- 7.13 Průtok v tomto měsíci**
- 7.14 Průtok v předchozím měsíci**
- 7.15 SP: Nastavení tlaku setpointu**
Tlak, při kterém nastává přetlak zařízení.
Tlak znovuspuštění čerpadla závisí na nastaveném tlaku SP a rovněž na RP.
RP vyjadřuje snížení tlaku, na rozdíl od „SP“, který způsobuje spuštění čerpadla.
Nastavení tlaku (SP) na příliš nízkou hodnotu může zavinit, že voda nebude schopná překonat rozdíl výšky mezi čerpadlem a místem odběru, což může způsobit falešné chyby chodu nasucho (BL). V takovém případě je třeba navýšit hodnotu tlaku SP.
- 7.16 RP: Nastavení snížení tlaku pro znovuspuštění**
Vyhajdřuje snížení tlaku vzhledem k hodnotě SP, která způsobuje znovuspuštění čerpadla. Například, jestliže je tlak setpointu 3,0 [bary] a RP je 0,5 [baru], ke znovuspuštění dojde při 2,5 [baru]. RP může být nastaven od minima 0,3 do maxima 1 [bar]. Za výjimečných podmínek (například je-li setpoint nižší než RP) může být automaticky omezen.
- 7.17 OD: Typ instalace**
Nastavitelné hodnoty: režim tuhý a pružný. Zařízení opouští výrobu s nastavením na tuhý režim, což vyhovuje většině systémů. V případě oscilaci tlaku, které nelze upravit ani působením na parametry GI a GP, přepněte systém na režim pružný.
- 7.18 GP: Proporcionální zesílení**
Proporcionální koeficient většinou musí být zvýšen u pružných instalací (například s hadicemi z PVC) a snížen u pevných instalací (například s železným potrubím). Aby mohl být v systému udržován stálý tlak, měnič provádí kontrolu typu PI na chybě měřeného tlaku. Na základě této chyby měnič vypočítá ener-gii, kterou je třeba dodat motoru. Průběh této kontroly závisí na nastavení parametrů GP a GI. Aby bylo možné uspokojit různé průběhy různých typů hydraulických instalací, v nichž může být systém uplatněn, měnič dává možnost zvolit i jiné parametry než ty, které jsou nastaveny od výrobce. Pro téměř většinu instalací jsou tovární parametry GP a GI optimální. Po-kud by došlo k problémům regulace, je možné změnit i tato nastavení.
- 7.19 GI: Intergrační zesílení**
Při výskytu velkých poklesů tlaku při náhlém zvýšení průtoku nebo při po-malém reagování systému zvyšte hodnotu GI. V případě výkyvu tlaku kolmo hodnoty setpointu hodnotu GI snížte.
DŮLEŽITÉ: Aby byly regulace tlaku uspokojivé, většinou je třeba regu-lovat jak hodnotu GP, tak hodnotu GI.
- 7.20 TB: Doba zablokování z důvodu chodu nasucho**
Časová prodleva ve vteřinách mezi zjištěním, že není výtok vody a projevením chyby.
- 7.21 T2: Zpozdění vypínání**
Časová prodleva ve vteřinách mezi zjištěním vypnutí a skutečným zastavením čerpadla.
- 7.22 RM: Maximální rychlosť**
Určuje maximální limit počtu otáček čerpadla.

7.23 AY: Anticycling

Funkce anticycling slouží k vyloučení častých zapínání a vypínání z důvodu úniku v systému. Tato funkce může být aktivována ve 2 různých režimech: normálním a smart. V normálním režimu po N cyklech stejných spuštění a zastavení elektronické ovládání zablokuje motor. V režimu smart tato funkce pomocí parametru RP sníží negativní důsledky ztrát. Pokud je funkce nastavena na „Deaktivováno“, nebude zasahovat.

7.24 AE: Aktivace funkce proti zablokování

Funkce protiblokování slouží k vyloučení zablokování z důvodu dlouhé nečinnosti; periodicky uvádí čerpadlo do chodu.

Pokud je tato funkce aktivována, čerpadlo každých 23 hodin provede jeden cyklus odblokování trvající 1 minutu.

7.25 AF: Aktivace funkce antifreeze

Funkce antifreeze, je-li zapnutá, spustí automaticky otáčení motoru při poklesu teploty k nule, aby nemohlo dojít k poškození čerpadla.

7.26 Manuální deaktivace čerpadla

Manuální zábrana spuštění čerpadla.

7.27 Aktivace činnosti plováku

Aktivuje nebo deaktivuje funkci zastavení pomocí plováku.

7.28 Aktivace zastavení pomocí hladinového čidla

Aktivuje či deaktivuje chod čerpadla na základě nastavení minimální hodnoty úrovně v nádrži.

7.29 Minimální úroveň nádrže

Nastavení úrovně v nádrži při jejímž poklesnutí pod uvedenou úroveň dojde k vypnutí čerpadla. Aby nastavení bylo efektivní, je nutné aktivovat zastavení s hladinovým čidlem.

7.30 Úroveň naplnění nádrže

Hodnota v %, která vyjadřuje množství vody v nádrži v poměru k maximální úrovni během historie čerpadla.

K vynulování maximální úrovně nádrže zjištěné v historii čerpadla stačí vyjmout hladinové čidlo a přivést do čerpadla napájení alespoň na 5 vteřin.

7.31 Nastavení strany 1 nádrže

Nastavuje stranu 1 základního rozměru nádrže nebo průměr kulaté nádrže (záleží na hodnotě přidružené straně 2). Jestliže strana 1 bude nastavená na 0, dojde ke deaktivaci všech funkcí závisejících na úrovni nádrže.

7.32 Nastavení strany 2 nádrže

Nastavuje stranu 2 základního rozměru nádrže. Při nastavení STRANY 2 = 0, znamená, že nádrž je kulatá s průměrem odpovídajícím hodnotě STRANY 1.

7.33 Power Shower

Umožňuje zvýšení tlaku ve výtláčné věti na omezenou dobu. Slouží k tomu, aby uživatel mohl snadno využít presurizace systému, bez toho že by musel měnit parametry SP a potom obnovovat staré hodnoty. Funkce se aktivuje pouze v okamžiku potřeby. Funkce se deaktivuje sama po uplynutí nastavené doby. Jestliže v průběhu aktivní funkce dojde k odeslání nového Startu nebo dojde ke změně doby trvání, timer bude resetovaný a načítání doby začne znova od začátku.

7.33.1 Povel Power Shower

Povel Start/Stop funkce Power Shower.

7.33.2 Trvání Power Shower

Nastavení doby trvání funkce (min 5'; max 120').

7.33.3 Zbylý čas Power Shower

Odpočítává zbylou dobu funkce Power Shower. Jakmile se dostane na 0, funkce vypršela a čerpadlo se vrátí k natlakování systému, tedy na nastavenou hodnotu tlaku tzv. setpoint.

7.34 Sleep mode

Umožňuje snížení tlaku na výtláčné věti na nastavenou dobu. To slouží ke snížení počtu zapínání, zlepší akustický komfort a sníží energetickou spotřebu v noci. Jakmile je jednou nastavená, aktivuje se a deaktivuje se automaticky denně podle požadovaných časových údajů.

7.34.1 Aktivace Sleep Mode

Zapnutím dojde k aktivaci funkce Sleep Mode.

7.34.2 Čas spuštění Sleep Mode

Nastavení času, kdy dojde k zapnutí funkce Sleep Mode.

7.34.3 Trvání Sleep Mode

Nastavení doby trvání funkce (min 5'; max 24h).

7.34.4 Zbylý čas Sleep Mode

Odpocítává zbylou dobu funkce Sleep Mode. Jakmile se dostane na 0, funkce vypršela a čerpadlo se vrátí k natlakování systému, tedy na nastavenou hodnotu tlaku tzv. setpoint.

7.35 RF: Vynulování chyb

Vymaze posloupnost Fault a Warning.

7.36 Zobrazení chyb

Zobrazí chyby, které nastaly během provozu systému.

7.37 Manuální reset důvodů chyb

Vynucené vymazání přitomné chyby.

7.38 Verze firmware**7.39 Aktualizace firmware****7.40 Tovární nastavení**

Obnovuje tovární nastavení parametrů.

8 OCHRANNÉ SYSTÉMY

Zařízení je vybaveno ochrannými systémy, které chrání čerpadlo, motor, napájecí vedení a měnič. Při zásahu jedné nebo více ochran se na displeji okamžitě zobrazí ta s nejvyšší prioritou. Podle typu chyby se motor může zastavit a při obnovení normálního stavu se chybový stav může okamžitě automaticky vynulovat nebo se vynuluje až po uplynutí určité doby po automatickém resetu.

Při blokování z důvodu chyby, je možné se pokusit o manuální řešení chyby odesláním příslušného povelu. Pokud chyba nicméně přetrvává, je nutné odstranit příčinu anomálie.

V případě zablokování zaviněných vnitřními chybami E18, E19, E20, E21 je třeba ponechat čerpadlo zapnuté a počkat 15 minut, dokud nedojde k automatickému obnovení stavu zablokování.

| Podmínky zablokování | |
|----------------------|--|
| Označení | Popis |
| PH | Zablokování kvůli přehřátí čerpadla |
| BL | Zablokování z důvodu chodu nasucho |
| BP1 | Zablokování z důvodu chyby načítání tlakového snímače na výtlačné větvi |
| PB | Zablokování kvůli napájecímu napětí, které neodpovídá tech-nické specifikaci |
| OT | Zablokování kvůli přehřátí nízkofrekvenčních zesilovačů |
| OC | Zablokování kvůli nadproudnu v motoru |
| NC | Zablokování kvůli odpojenému motoru |
| Ei | Zablokování kvůli x-té vnitřní chybě |
| Vi | Zablokování kvůli x-tému napájecímu napětí, které neodpovídá toleranci |
| EY | Zablokování kvůli anomální cyklickosti detekované v systému |

Tabulka 4 Ukazuje zablokování

8.1 Popis zablokování**8.1.1 „BL“ Anti Dry-Run (Ochrana proti chodu nasucho)**

V případě chodu čerpadla nasucho dojde k jeho automatickému zastavení po uběhnutí doby TB.

Jakmile dojde k obnovení průtoku vody, je možné provést pokus o manuální odblokování stížněm povelu Reset chyb. Pokud bude stav alarmu přetrvávat neboli uživatel nezasáhne, neobnoví přívod vody a neprovede reset čerpadla, automatický restart se pokusí o znovuspuštění čerpadla.



Jestliže parametr SP nebyl správně nastavený, může dojít k tomu, že ochrana proti chodu nasucho nefunguje správným způsobem.

8.1.2 Anticycling (Ochrana proti kontinuálním cyklům bez požadavku od uživatelského zařízení)

Při výskytu ztrát na úseku výtlaku zařízení se systém bude cyklicky spouštět a zastavovat, i když nebude vědomě sát vodu: i malá ztráta (několik ml) způsobuje pokles tlaku, který pak způsobuje spouštění elektrického čerpadla. Elektronické ovládání systému je schopno detektovat přítomnost ztráty na základě její periodičnosti. Funkce anticycling může být vyloučena nebo aktivována v režimu Basic nebo Smart. V režimu Basic se čerpadlo po detekci stavu periodičnosti zastaví a bude čekat na ruční reset.

Tuto chybu systém komunikuje uživateli zprávou "ANTICYCLING". Po odstranění úniku je možné provést pokus o manuální spuštění stištěním povelu Reset chyb. Za režimu Smart se předpokládá, že jakmile byl zjištěný únik, dojde automaticky k navýšení parametru RP, aby se snížil počet spuštění čerpadla během určité doby.

8.1.3 Antifreeze (Ochrana proti zamrznutí vody v systému)

Při změně stavu vody z kapalného na pevný dochází ke zvětšení jejího objemu. Pokud se teploty budou blížit teplotě mrznutí, bude třeba zabránit tomu, aby systém zůstal plný vody, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Z tohoto důvodu doporučujeme jakékoli čerpadlo v zimním období při nepoužívání vyprázdnit. V každém případě je systém vybaven ochranou, která zabraňuje vytváření ledu, a v případě, že se teplota bude blížit k bodu mrznutí, elektrické čerpadlo se spustí. Voda uvnitř se ohřeje a zabráni se tak zamrznutí.



Ochrana antifreeze funguje pouze tehdy, jestliže je systém praví-delně napájen: ochrana nemůže fungovat, jestliže je zástrčka od-pojena nebo není-li přítomen proud. V každém případě doporučujeme při dlouhých odstávkách nene-chávat systém naplněný: pečlivě ho vyprázdněte pomocí vyprazd-ňovací zátky a uchovávejte ho na chráněném místě.

8.1.4 "PB" Zablokování kvůli napájecímu napětí, které neodpovídá technické specifikaci

K tomuto zablokování dojde, jestliže hodnota povoleného síťového napětí na svorce neodpovídá technické specifikaci. K resetu může dojít pouze automaticky, poté, co se napětí na svorce vrátí na povolené hodnoty.

8.2 Ruční reset chybových stavů

Za stavu chyby může uživatel provést pokus o vymazání chyby stištěním povelu Reset chyb.

8.3 Samoobnova chybových stavů

6.3 - Samoobnova chybových stavů U některých závad a stavů zablokování systém provádí pokusy o auto-matickou obnovu. Systém automatické obnovy se týká hlavně:

| | |
|------|---|
| "BL" | Zablokování z důvodu chodu nasucho |
| "PB" | Zablokování kvůli napájecímu napětí, které neodpovídá technické specifikaci |
| "OT" | Zablokování kvůli přehřátí nízkofrekvenčních zesilovačů |
| "OC" | Zablokování kvůli nadproudou v motoru |
| "BP" | Zablokování kvůli závadě na snímači tlaku |

Jestliže se například systém dostane do bloku z důvodu chodu nasucho, zařízení spustí automaticky postup testování, kterým ověřuje, zda čerpadlo je skutečně v chodu nasucho nenávratně a na pořád. Pokud během sekvence operací bude nějaký pokus úspěšný (např. voda se vrátí), procedura se přeruší a přístroj se vrátí k normálnímu chodu. V Tabulce je uvedena sekvence operací, které zařízení provádí u různých typů zablokování.

| Automatické resety chybových stavů | | |
|------------------------------------|--|---|
| Označení | Popis | Sekvence automatického resetu |
| BL | Zablokování z důvodu chodu nasucho | <ul style="list-style-type: none"> - Jeden pokus každých 10 minut, cel-kem 6 pokusů. - Jeden pokus každou hodinu, celkem 24 pokusů. - Jeden pokus každých 24 hodin, cel-kem 30 pokusů. |
| PB | Zablokování kvůli na-pájecímu napětí, které neodpovídá technické specifikaci | <ul style="list-style-type: none"> - Obnoví se po návratu napětí, které odpovídá technické specifikaci |
| OT | Zablokování kvůli přehřátí nízkofrekvenčních zesilovačů | <ul style="list-style-type: none"> - Obnoví se, když teplota nízkofrekvenčních zesilovačů bude znova odpovídat hodnotám technické spe-cifikace. |
| OC | Zablokování kvůli nadproudou v motoru | <ul style="list-style-type: none"> - Jeden pokus každých 10 minut, cel-kem 6 pokusů. - Jeden pokus každou hodinu, celkem 24 pokusů. - Jeden pokus každých 24 hodin, cel-kem 30 pokusů. |

Tabulka 5 Samoobnova zabloková

9 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Přístroj je z výroby dodáván s různými přednastavenými parametry, které lze měnit podle potřeb uživatele. Jakékoli změny nastavení se automaticky ukládají do paměti. Tovární hodnoty je možné podle potřeby kdykoliv obnovit.

9.1 Obnovení továrního nastavení)

Provádí reset hodnot všech konfigurovaných parametrů na tovární nastavení.

POZN: Po obnovení továrních hodnot musí být znova nastaveny všechny parametry, které charakterizují zařízení (zesílení, tlak setpointu, atd.), jako při prvním nastavení.

| Tovární nastavení | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| Označení | Popis | Hodnota | Poznámka k instalaci |
| SP | Tlak setpointu [bary] | 3.0 | |
| RP | Snížení tlaku pro zno-vuspuštění [bary] | 0.5 | |
| OD | Typ instalace | pevná | |
| TB | Doba zablokování z důvodu chodu nasucho [s] | 15 | |
| T2 | Zpoždění vypnutí [s] | 10 | |
| GP | Koeficient proporcionálního zesílení | 0.5 | |
| GI | Koeficient integrálního zesílení | 1.2 | |
| RM | Maximální rychlosť [rpm] | 5000 | |
| AE | Protiblokovací funkce | Aktivace | |
| AF | Antifreeze | Aktivace | |
| AY | Funkce anticycling AY | Deaktivace | |
| Trvání Power Shower | Trvání funkce Power Shower [hh:mm] | 30' | |
| Aktivace Sleep Mode | Aktivace funkce Sleep Mode | Deaktivace | |
| Čas zapnutí Sleep Mode | Čas zapnutí funkce Sleep Mode | 23:00 | |
| Trvání Sleep Mode | Trvání funkce Sleep Mode [hh:mm] | 7 h | |
| Funkce plováku | Aktivace plováku | Aktivace | |
| Zastavení čerpadla z důvodu úrovně | Aktivace zastavení čerpadla v důsledku minimální úrovni nádrže | Deaktivace | |
| Minimální úroveň pro zastavení čerpadla | Dolní úroveň, která zastaví čerpadlo [cm] | 0 | |
| L1 nádrž | Nastavení strany 1 nebo průměr nádrže [cm] | 0 | |
| L2 nádrž | Nastavení strany 2 nádrže [cm] | 0 | |

Tabulka 6 Tovární nastavení

10 VYHLEDÁNÍ ZÁVAD



Než začnete s vyhledáváním závod, je zapotřebí přerušit elektrický přívod čerpadla (vyjmout zástrčku ze zásuvky). Jestliže je poškozený přívodní kabel nebo kterákoli elektrická část čerpadla, musí provést opravu či výměnu buď výrobce nebo technický servis či jiný kvalifikovaný pracovník za účelem předcházení rizika.

| ZÁVADA | MOŽNÁ PŘÍCINA | ŘEŠENÍ |
|---|--|--|
| Čerpadlo se spustí, ale nevydrží zapnuté. | Na čerpadlo nepřichází napětí | Ověřit přívodní napájení |
| | Nedostatek vody | Zajistit dostatek vody |
| | Odběr je na vyšší úrovni než je ekvivalentní hodnota tlaku pro spuštění systému. | Navýšit hodnotu tlaku pro zapínání systému nastavením vyššího SP nebo snížením RP. |
| Čerpadlo se nevypíná. | Úniky v systému. | Zkontrolovat systém a najít, kde uniká a odstranit únik. |
| | Ucpávka oněžného kola nebo potrubí. | Demontovat systém a odstranit upcpávku (obrátit se na servis). |
| | Přisávání vzduchu do sací větve. | Prověřit sací potrubí, zjistit důvod a odstranit přisávání vzduchu. |
| Výkon není dostatečný | Ucpávka na sací větví. | Odstranit upcpávku. |
| | Sací potrubí nedostatečného průměru. | Použijte potrubí alespoň 1". |
| Čerpadlo nečerpá | Sací mřížka a sací potrubí jsou ucpané | Odstranit upcpávku |
| | Oběžné kolo je opotřebené nebo zablokované | Nahradiť oběžné kolo nebo odstranit blok |

ČESKY

| Požadované převýšení je vyšší než jsou vlastnosti čerpadla | | |
|--|---|---|
| Čerpadlo se spustí bez požadavku uživatele | Úniky v systému. | Zkontrolovat systém a najít, kde uniká a odstranit únik. |
| Čerpadlo se nespustí a stavukazuje BL | Nedostatek vody nebo čerpadlo není naplněn | Provést nasávání čerpadla a ověřit, zda není v potrubí vzduch. |
| | Sací překážka. | Zkontrolovat, zda sací větev nebo připadné filtry nejsou ucpané. |
| | Žádáná hodnota není dosažitelná s nastavenou hodnotou RM | Nastavit hodnotu RM, která umožní dosažení setpointu. |
| Čerpadlo se nespustí a stavukazuje PB | Nízké napájecí napětí | Ověřit, zda do systému přichází správné napětí. |
| | Nadměrný pokles napětí na lince | Ověřit, zda přívodní vodiče jsou správného průzezu. |
| Čerpadlo a DConnect Box 2 nejsou připojené | Galvanické rozpojení | Ověřit, zda obě jednotky jsou připojené ke stejné elektrické síti a ke stejné fázi. |
| | Nadměrná vzdálenost | Zredukovat vzdálenost mezi dvěma jednotkami |
| | Obě jednotky nejsou spojeny (pouze při výměně jednoho ze 2 přístrojů) | Provést postup přidružení |

Tabulka 7 Vyhledání závad

11 AKTUALIZACE FIRMWARE

Firmware u čerpadla ESYBOX DIVER může být aktualizovaný prostřednictvím cloud nebo app za použití zařízení DConnect Box 2. Jakmile bude k dispozici nový firmware, rozhraní pošle oznámení a poskytne uživateli možnost spustit aktualizaci.

12 ČIŠTĚNÍ USKLADNĚNÍ ÚDRŽBA

Čerpadlo nevyžaduje údržbu. Mráz může poškodit čerpalo. V případě nízkých teplot odstraňte zbytkové médium a uskladněte pokud možno chráněné před mrazem. Před čištěním čerpadla je nutné odpojit elektrický přívodní kabel čerpadla z elektrické sítě.

Jakmile dojde k vypuštění média, doporučuje se jednoduše propláchnout čerpadlo proudem vody a to zvláště tyto části:

- Filtr (otevřený, viz obrázek 1A)
 - Sací filtr s plovákem v případě verze X (viz obrázek 3)
 - Zpětný ventil. Při tomto zádku postupujte podle obrázku 11.
- Zkontrolujte, zda všechny součásti byly správně namontované na čerpadlo.