

**1) Výrobek: LÍCOVANÝ OBLOUK 90°**

**2) Typ: IVAR.IVN70**



**3) Charakteristika použití:**

- Vhodné pro sanitární rozvody, zdravotně technické instalace, rozvody otopných systémů, rozvody tlakového vzduchu, inertních plynů, sprinklerová zařízení a průmysl.
- Tvarovka neredukovaná na průměru.

**4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:**

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
IVN70.15	IVAR.IVN70	15 mm
IVN70.18	IVAR.IVN70	18 mm
IVN70.22	IVAR.IVN70	22 mm
IVN70.28	IVAR.IVN70	28 mm
IVN70.35	IVAR.IVN70	35 mm
IVN70.42	IVAR.IVN70	42 mm
IVN70.54	IVAR.IVN70	54 mm
IVN70.76	IVAR.IVN70	76,1 mm
IVN70.89	IVAR.IVN70	88,9 mm
IVN70.108	IVAR.IVN70	108 mm

**5) Technické a provozní parametry:**


Maximální provozní tlak	PN 16
Maximální podtlak	-0,8 bar (absolutní tlak 0,2 bar)
Rozsah provozní teploty	-20 °C až +85 °C
Maximální krátkodobá teplota	+120 °C
Dodávané rozměry	15 ÷ 108 mm
Kontura použitelných lisovacích čelistí	M
Materiál	nerezová ocel Wst.Nr. 1.4404 (AISI 316L), těsnicí O-kroužek z EPDM
Koncentrace nemrznoucí směsi	max. 50 %

- indikace zalisování barevným proužkem modré barvy u rozměrů 15 ÷ 54 mm
- nové patentované provedení těsnicího O-kroužku pod označením LBP Leak Before Press (netěsný před zalisováním) má lomený tvar a způsobuje únik kapaliny během tlakové zkoušky, pokud nedojde k zalisování tvarovky, dodává se u rozměrů 15 ÷ 54 mm



Těsnicí O-kroužek LBP

### 6) Technický náčrt s rozměry a objednáacími kódy:



KÓD	d (mm)	H1 (mm)	H (mm)	K (mm)	K1 (mm)
IVN70.15	15	120	70	22	72
IVN70.18	18	120	70	17	67
IVN70.22	22	120	70	9	59
IVN70.28	28	125	97	7	47
IVN70.35	35	200	120	30	110
IVN70.42	42	250	160	44	144
IVN70.54	54	305	200	65	165
IVN70.76	76,1	250	250	62	62
IVN70.89	88,9	291	291	90	90
IVN70.108	108	364	364	45	45

### 7) Poznámka:

- **Při instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití“ vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem.**
- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za závady funkčnosti způsobené nečistotami v systému.

### 8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.