

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Firma/Company:	Brandoni S.p.A.
Adresa/Address:	Via Novara, 199
Město/City:	Romagnano Sesia
Stát/Country:	Italia/Italy
Tel:+39 163 828100	Fax:+39 163 834458

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:
 Declares under its own responsibility that products:

Série B1.0 Kulový uzávěr přírubový/ Wafer ball valve

Pracovní rozsah / Within the following working ranges

Tlak / Pressure		Teplota (těsnící materiál) Temperature (sealing material)
Nebezpečné plyny Hazardous gas	NE	-10 / +100°C (NBR)
Nebezpečné kapaliny Hazardous liquids	16 bar	-10 / +150°C (FKM)
Jiné tekutiny Others fluids	16 bar	

Jsou v souladu s Evropskou směnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU PED
 Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

Posuzování shody postup (příloha III) **A1**
 Conformity assesment procedure (Annex III)


Certifikační orgán/ Notified body: **Consorzio Pascal S.r.l**
Via Scarsellini, 13-20161 Milano (I)

Identifikační číslo/Identification number: **1115**

Příslušné harmonizované normy / Relevant harmonized standard
 EN 1092-2, EN19, EN12266, EN1983, EN13445,

Datum a místo/Date and place
 Romagnano Sesia, 24-10-2018

Podpis/Signed
 Brandoni marco



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Ditta/Company: Brandoni S.p.A.
Indirizzo/Address: Via Novara, 199
Città/City: Romagnano Sesia
Paese/Country: Italia/Italy
Tel:+39 163 828100 **Fax:**+39 163 834458

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti:
Declares under its own responsibility that products:

Serie B1.0 Valvola a sfera wafer /Wafer ball valve

Entro i seguenti limiti di impiego / Within the following working ranges

	Pressione Pressure	Temperatura (materiale tenuta) Temperature (sealing material)
Gas pericolosi Hazardous gas	NO	-10 / +100°C (NBR)
Liquidi pericolosi Hazardous liquids	16 bar	-10 / +150°C (FKM)
Tutti gli altri fluidi Others fluids	16 bar	

Sono conformi alla Direttiva Europea Attrezzature a Pressione 2014/68/EU PED
Are in accordance with the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU PED

Procedura di valutazione di conformità (All. III)
Conformity assesment procedure (Annex III)

A1

Ente notificato/ Notified body:

Consorzio Pascal S.r.l
Via Scarsellini, 13-20161 Milano (I)

Numero identificativo/Identification number:

1115

Norme armonizzate applicabili / Relevant harmonized standard
EN 1092-2, EN19, EN12266, EN1983, EN13445

Data e luogo/Date and place
Romagnano Sesia, 24-10-2018

Firmato/Signed
Brandoni marco





Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Autorizovaná laboratoř č. C0200100207 podle zákona č. 258/2000 Sb.
Centrum hygienických laboratoří Brno
Gorkého 6, 602 00 Brno
IČO 71009396, tel.: 543 423 321; e-mail: ivo.riha@zuova.cz

IVAR CS spol. s r.o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves II

Značka: 2 / 2015

Vyřizuje: RNDr. Ivo Říha
tel.: 543 423 321

Brno 27.1.2015

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste požádali o změnu v ověření zdravotní nezávadnosti výrobku *KULOVÉ UZÁVĚRY* série 01, 02, rozměry DN 20-DN 250, od výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara, 199, 28078 Romagnano Sesia (No), ITÁLIE. Předmětem je změna názvu kulových uzávěrů. Nynější názvy jsou série BRA.B1.000 a BRA.B2.100, rozměry DN20-DN250.

K ověření bylo předloženo:

- Katalogový list výrobku
- Certifikát výrobku č. B-30-00798-02 vydaný Strojírenským zkušebním ústavem s.p., Brno
- Schematický náčrt jednotlivých dílů včetně materiálového rozpisu
- Protokol o autorizovaném vyšetření 18105 – 18116 / 2009, včetně interpretace výsledků, vydaný ZÚ se sídlem v Brně dne 11.11.2009 pod názvem Zpětné klapky F5.000 , T5.000 DN 50 – DN 250
- Protokol o autorizovaném vyšetření 17778 – 17789/2009 vydaný ZÚ se sídlem v Brně dne 9.11.2009 pod názvem Kulové uzávěry série 01, 02, B2, DN20-DN250
- Výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s vodou č. 59/2009 vydané ZÚ se sídlem v Brně dne 12.11.2009
- Prohlášení dovozce, společnosti IVAR CS, s.r.o., Velvarská 9 – Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, o identitě kulových uzávěrů řady BRA.B1.000 a BRA.B2.100 s kulovými uzávěry SERIE 01 a SERIE 02.

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobku lze konstatovat, že:

výrobek *KULOVÉ UZÁVĚRY* série BRA.B1.000 a BRA.B2.100, rozměry DN20-DN250, od výrobce BRANDONI S.p.A., Via Novara, 199, 28078 Romagnano Sesia (No), ITÁLIE,

splňuje

požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.



RNDr. Ivo Říha
vedoucí autorizované laboratoře