

### **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků  
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,  
nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

**Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.**  
Velvarská 9 - Podhořany  
27751 Nelahozeves  
IČO: 45276935

**Výrobce: BRANDONI S. p. A.**  
Via Novara 199  
280 78 Romagnano Sesia (No)  
Itálie

**Identifikační údaje o výrobku:**  
Mezipřírubové uzavírací klapky série: **BRA.J9.101 GAS**

**Popis a určení výrobku:**  
Mezipřírubové uzavírací klapky jsou vhodné pro neagresivní látky a plynná paliva 1. 2. a 3. třídy podle ČSN EN 437+A1:2009.

**Údaje o použitém způsobu posuzování shody:**  
Posouzení výrobku bylo provedeno podle nařízení vlády č.: 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

**Seznam technických předpisů, technických norem:**  
ČSN EN 12266-1:2012, ČSN EN 12266-2:2012, ČSN EN 593+A1:2011, ČSN EN 558+A1:2012 a ČSN EN 549:1997.

**Údaje o použitém způsobu posuzování shody:**  
Strojírenský zkušební ústav, s. p. autorizovaná osoba 202, Hudcova 56 B, 621 00 Brno, IČO: 0000 1490, který vydal závěrečný protokol č. 30-12566 ze dne 17. 2. 2015 a certifikát výrobku č. AO 202/C5/2015/reg. č: B-30-00111-15 ze dne 17. 2. 2015, zprávu o dohledu č. 40-11688 ze dne 29. 11. 2019.

**Potvrzení prodejce:**  
Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., ve znění NV 215/2016 Sb. výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 9. 1. 2020



Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,  
Nelahozeves II, IČO: 45276935, SÚC: CZ45276935,  
tel: +420 315 785 211-2 | fax: +420 315 785 213-4,  
www.ivarcs.cz

Martina Nováková – IVAR CS, spol. s r. o.

**Specifikace výrobků:**

Typové označení	<b>BRA.J9.101 GAS</b>			
Jmenovitý tlak:	PN 16	PN 10	PN 6	PN 4
Jmenovitá světlost DN pro montáž mezi příruby:	DN 25 - DN 300	DN 350 - DN 500	DN 600	
Jmenovitá světlost DN pro montáž na konci potrubí:		DN 25 - DN 300	DN 350 - DN 500	DN 600
Rozsah pracovních teplot pro média:	-10 až +80 °C			
Ovládání:	klapka je připravena k dokompletování elektrickým pohonem nebo ručním kolem			
Provozní tekutina:	neagresivní látky a plynná paliva 1., 2. a 3. třídy podle ČSN EN 437+A1:2009			
Materiály:				
Těleso:	EN-GJS-400-15 (GGG-40)			
Disk:	EN-GJS-400-15 (GGG-40)			
Hřídel:				
DN 25-400	AISI 420			
DN 450-600	AISI 416			
Manžeta:	NBR			
"O" kroužek	FKM (Viton)			
Max. dovolená netěsnost na sedle:	stupeň A dle ČSN EN 12266-1:2012			